

## 进口消费品召回公告

召回编号：

进口商名称	上海凯德消防产品贸易有限公司		
召回实施时间	2019 年		
召回消费品总数量	12480	单位	台
名称	灭火器		
品牌	凯德 Kidde		
型号/规格	<p>塑料手柄式灭火器：(i)1973 年 1 月 1 日至 2015 年 10 月 25 日期间生产的型号为：F X210R, X340SC-2, FX340GW-2, XL 5 TCZ, XL 2-1/2TCZ-3； (ii)2012 年 1 月 2 日至 2017 年 8 月 15 日期间生产的型号为：H110G, FA 110G, M110G, FC110, FS110, M110GM；</p> <p>按钮式 Pindicator 灭火器：KK2, 100D, M5P M, AUTO 5FX, M5P。</p>		
类别	其它消费品		
原产国/地区	美国;墨西哥;		
生产日期	1973-01-01 至 2017-09-22		
销售日期	1999-01-01 至 2017-10-05	进口日期	1999-01-01 至 2017-10-05
其他能限定召	塑料手柄式灭火器：2007 年至 2015 年 10		

<p>回消费品范围的说明</p>	<p>月 25 日期间生产的灭火器日期编码为 00107 至 29815,2007 年之前生产的灭火器未标有日期编码, 2012 年 1 月 2 日至 2017 年 8 月 15 日期间生产的日期编码为 00212 至 22717;</p> <p>按钮式灭火器: 所有日期编码。</p>
<p>原因描述</p>	<p>灭火器可能会堵塞或者需要施加极大的力气才能开启, 如遇火灾紧急情况下, 灭火器可能无法正常开启; 此外, 在施加力气开启过程中, 灭火器喷嘴可能会迅速脱落, 造成产品无法使用甚至带来人身损伤。</p>
<p>可能造成的后果</p>	<p>灭火器未能正常使用, 如遇火灾可能导致严重伤亡; 同时施加大力开启灭火器过程中所导致的喷嘴迅速脱落也可能会给使用者带来人身损伤。</p>
<p>召回措施</p>	<p>凯德将在 Kidde China Limited 的网站发布召回计划, 并为消费者提供退货退款服务。</p>
<p>投诉索赔情况</p>	<p>截至目前, 中国大陆地区没有收到关于此缺陷灭火器引起的相关投诉和索赔报告。</p>
<p>事故及人员伤亡情况</p>	<p>截至目前, 中国大陆地区没有收到关于此缺陷灭火器引起的事故及人员伤亡报告。</p>
<p>消费者咨询方式</p>	<p>企业网址: <a href="http://www.kidde-china.com">http://www.kidde-china.com</a>  召回热线: 400-120-8532 (工作时间为周一至周五上午九点到下午五点半, 周末和节假日无人接听)  电子邮件地址: <a href="mailto:KiddeAsiaRecall@stericycle.com">KiddeAsiaRecall@stericycle.com</a></p>

其他信息

公司将采用万事达预付卡方式退款。